

<

[illegible][illegible]

LEYENDA		CAJA (mm.)	ALTURA AL EE (mín. SACP.L)
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN		
	TUBERÍA EMPUJADO EN PISO DE DIAMETRO SEGÚN CIRCUITO, ALGUA CONDUCTORES DE ACCESO A LOS CIRCUITOS, VER DIAGRAMAS UNIFILARES Y DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS EN PLANOS.	—	—
	TUBERÍA EMPUJADO EN TECHO O PARED DE DIAMETRO SEGÚN CIRCUITO, ALGUA CONDUCTORES DE ACCESO A LOS CIRCUITOS, VER DIAGRAMAS UNIFILARES Y DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS EN PLANOS.	—	—
	TUBERÍA PARA SISTEMA DE TUBERÍA 2-1x1,5mm ² W-15mm PVC-P 5/A EMPUJADO EN TECHO O PARED.	—	—
	TUBERÍA PARA SIST. DE TELEFONOS DUE. 25 mm # PVC-P EMPUJADO EN PISO O PARED, SALVO INDICACIÓN	—	—
	TUBERÍA PARA SISTEMA DE TELEVISIÓN E INTERNET 2 TUBOS EN PARALELO DE 25 mm # PVC-P EMPUJADO EN PISO O PARED, SALVO INDICACIÓN	—	—
	TUBERÍA PARA SISTEMA DE TELÉFONOS INTERNOS 25mm PVC-P EMPUJADO EN PISO O PARED, SALVO INDICACIÓN	—	—
5a	INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE, DOBLE Y TRIPLE RESPECTIVAMENTE	RECT. 100x55x55	1,20
53a	INTERRUPTOR DE CONEXIÓN (TRES VAS) DE UN GOLPE	RECT. 100x55x55	1,20
253a	INTERRUPTOR DOBLE, UN DADO DE CONEXIÓN WAS UN DADO UNIPOLAR	CDA. 100x40 TAPA UN GANG	1,20
	DIODOS LED	OCTG. 100x55	—
	SALIDA PARA ALUMBRADO LED EN PARED	OCTG. 100x55	2,10
	SALIDA PARA ALUMBRADO EN TECHO	OCTG. 100x55	—
	TOMACORRIENTE REDONDO SIMPLE CON TOMA DE TIERRA DE 16A, 250V: NORMAL, A PRUEBA DE AGUA	RECT. 100x55x50	1,20 SALVO INDICACIÓN
	TOMACORRIENTE REDONDO SIMPLE CON TOMA DE TIERRA DE 16A, 250V: NORMAL, A PRUEBA DE AGUA	RECT. 100x55x50	1,80
	TOMACORRIENTE REDONDO SIMPLE CON TOMA DE TIERRA DE 16A, 250V: NORMAL, A PRUEBA DE AGUA	RECT. 100x55x50	0,30 SALVO INDICACIÓN
	TOMACORRIENTE REDONDO DOBLE CON TOMA DE TIERRA DE 16A, 250V: NORMAL, A PRUEBA DE AGUA	RECT. 100x55x50	1,20 SALVO INDICACIÓN
	TOMACORRIENTE REDONDO DOBLE CON TOMA DE TIERRA DE 20A, 250V. A PRUEBA DE AGUA	RECT. 100x55x50	1,50 SALVO INDICACIÓN
	SALIDA PARA CALENTADOR ELÉCTRICO	RECT. 100x55x50	1,30
	SALIDA PARA COCINA ELÉCTRICA	CDA. 100x75	0,30
	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TERMOMAGNETICO MO FUSE DEL TIPO PARA ATORNILLAR EN GABINETE METÁLICO 10MA - 3	ESPECIAL	1,40
	SALIDA DE FUERZA CON TOMA DE TIERRA	CDA. 100x50 O INDICADA	0,40/INDICADA
	EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑOS DE 50W	ESPECIAL	—
	POZO DE TIERRA	—	—
	CAJA DE FASE CON TAPA CIEGA PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO	CDA. 100x40 SALVO INDICACIÓN	0,30 BL INDICADA
	CAJA DE FASE CON TAPA CIEGA	OCTG. 100x55	2,00/INDICADA
	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	ESPECIAL	1,80 B.S.
	TABLERO DE CONTROL	ESPECIAL	1,80 B.S.
	BARRA DE PUESTA A TIERRA	CDA. 40x150 MARCO TAPA Y CERRADURA	0,30 BL.
	BANCO DE MEMORIAS (VER DETALLES)	ESPECIAL	INDICADA
	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TERMOMAGNETICO MO FUSE 10 KA mAx. DE PODER DE RUPTURA	—	—
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 250V, 60Hz, 30mA DE SENSIBILIDAD REGULA 150-400 OHM	—	—
	CONTACTOR ELECTROMAGNETICO MAG INTERRUPTOR HOMADO	—	—
	SALIDA PARA TELEFONO EXTERNO	RECT.100x55x50	0,30 BL SALVO INDICACIÓN
	SALIDA PARA TELEFONO INTERNO EN PARED	RECT.100x55x50	0,30 BL SALVO INDICACIÓN
	SALIDA PARA TELEVISIÓN POR CABLE	CDA. 100x40 TAPA UN GANG	1,40 BL SALVO INDICACIÓN
	SALIDA PARA TELEFONO DE ASCENSOR EN LA PARED	RECT.100x55x50	1,40 BL SALVO INDICACIÓN
	CAJA DE PASO DE TELEVISION POR CABLE	CDA. 150x150 O INDICADA	0,30 BL.
	CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE TELEVISION POR CABLE	650x350x150	0,80 B.S.
	CAJA REPARTIDORA DE TELEVISION POR CABLE	650x350x150	0,70 BL.
	CAJA DE PASO DE TELEFONOS EXTERNOS	CDA. 100x40 O INDICADA	0,30 BL.
	CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE TELEFONOS EXTERNOS	350x350x100	0,60 BL.
	CAJA REPARTIDORA DE TELEFONOS EXTERNOS	350x350x100	0,60 BL.
	CAJA DE PASO DE TELEFONOS INTERNOS	CDA. 100x40 O INDICADA	0,30 BL.
	CAJA DE DISTRIBUIDORA DE TELEFONOS INTERNO	250x250x150 C/MARCO, TAPA Y CERRADURA.	0,80 B.S.
	CAJA REPARTIDORA DE TELEFONOS INTERNOS	300x300x150 C/MARCO, TAPA Y CERRADURA.	0,80 B.S.
	SALIDA DE ETHERNET	—	—
	CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE ALARMA CONTRA INCENDIOS	CDA.250x250x150 SALVO INDICACIÓN	0,80 B.S.
	SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO	OCT. 100x40	----
	SALIDA PARA DETECTOR DE ELEVACION DE TEMPERATURA	OCT. 100x40	----
	SALIDA PARA PULSADOR DE ALARMA CONTRA INCENDIOS	CDA. 100x40	1,40
	SALIDA PARA ALARMA AUDIO VISUAL CONTRA INCENDIOS	CDA. 100x75	2,20
	ALARMA SONORA CONTRA INCENDIO	CDA. 100x75	2,20
	SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS	200x200x100	1,80 B.S.
	SALIDA PARA CHAPA ELÉCTRICA EJE MARCO DE PUERTA	SIN CAJA	1,00
	DIRECTORIO TELEFONO PORTERO(VIDEO PORTERO)	ESPECIAL	1,40
	TABLERO DE CONTROL DEL ASCENSOR	ESPECIAL	1,80 B.S.

NOTA.—

- Las ALTURAS INDICADAS EN LA LEYENDA ES REFERENCIAL, EN OBRA EL CONTRATISTA COORDINARA LAS ALTURAS DEFINITIV